

|                         |                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 行政相对人名称                 | 平顶山乐星玻璃有限责任公司                                                                                                                             |
| 统一社会信用代码(或组织结构代码、工商注册号) | 91410421MA46EL88XC                                                                                                                        |
| 法定代表人                   | 李金定                                                                                                                                       |
| 地址                      | 宝丰县杨庄镇产业集聚区汇众产业园 7 号房                                                                                                                     |
| 行政检查类别(日常检查、双随机检查)      | 双随机检查                                                                                                                                     |
| 行政执法人员(执法证号)            | 苏国耀 (16040624015) 李正一 (16040624049)                                                                                                       |
| 行政检查依据                  | 《安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》                                                                                             |
| 行政检查内容                  | 1、应急预案编制、演练和应急组织人员设置及应急救援器材、设备及物资配备情况；2、安全生产责任制和安全生产规章制度、操作规程制定、执行和适时修订情况；3、对风险管控及隐患治理的监督检查；4、对安全警示标志和安全设备的监督检查；5、对有关人员安全生产培训和教育、考核的监督检查。 |
| 行政检查时间                  | 2022 年 6 月 28 日                                                                                                                           |
| 行政检查地点                  | 办公区、车间                                                                                                                                    |
| 行政检查结果                  | 1. 配电室内有杂物，已要求现场清理完毕。<br>2. 两处配电箱等电位跨接脱落，本次检查结束前，电工已整改完毕。                                                                                 |
| 行政检查机关                  | 宝丰县应急管理局                                                                                                                                  |
| 备注                      |                                                                                                                                           |